



## VKF Hagelschutz Nr. 32307

**Inhaber /-in**

Wemalux Tageslichttechnik AG  
Lagerstrasse 8  
8953 Dietikon  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Eberspächer Tageslichttechnik GmbH  
2451 Au am Leithaberge  
Austria

**Gruppe** 114 - Dach - Lichtkuppeln  
**Produkt** Lichtkuppel M, Stärke 2 mm, Gruppe II (A > 1.5 m<sup>2</sup>)

**Beschreibung** Dreischalige Lichtkuppel Typ Wemalux M.  
Aussenschale aus Polycarbonat (PC), Aussenschale klar oder opak,  
Stärke = 2,0 mm.  
Innenschalen aus Acrylglas, klar oder opak, Stärke ≥ 2,0 mm.  
Kuppelrand in ALU-Einfassrahmen geklebt und abgedeckt, Stärke 3 mm.  
Hagelwiderstand Einfassrahmen Funktionalität HW 5, Aussehen HW 4.  
Geprüft auf Aufsatzkranz (Aufsatzkranz nicht geprüft).  
Die Anerkennung gilt für quadratische, rechteckige und rund Formen in allen  
erhältlichen Grössen > 1.5 m<sup>2</sup>.  
Die Anerkennung gilt für offenbare und fest verschraubte Lichtkuppeln.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 126-4.1 rev.' (14. September 2022), Prüfbericht 'H 126-6' (14. September 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027  
**Ausstellungsdatum** 15.09.2022  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch