



VKF Hagelschutz Nr. 32409

Inhaber /-in

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Germany

Hersteller /-in

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel
Produkt Grossfalzziegel - Standard Z10

Beschreibung Tondachziegel für überlappende Verlegung.
Grösse: 290 mm x 456 mm, Decklänge: 355 mm bis 380 mm, Deckbreite: 265 mm.
Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farben und Oberflächen: Naturrot/Engobiert, Edelengobiert. Gilt für alle Farben auf naturrotem Dachziegel.
Herstellerwerk: Bilshausen.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '322030805-2' (18. Juli 2022)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 01.10.2015

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 15.11.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF