



Protection contre la grêle AEAI n° 32409

Demandeur

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Strasse 2
37434 Bilshausen
Germany

Fabricant

Jacobi Tonwerke GmbH
37434 Bilshausen
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Tuile à emboîtement grand moule – Standard Z10

Description

Tuile en terre cuite pour pose par chevauchement.
Dimensions : 290 mm x 456 mm, longueur de couverture : 355 mm bis 380 mm,
largeur de couverture : 265 mm.
L'essai a été réalisé avec et sans crochets de fixation pour tuile.
Couleurs et surfaces : Rouge naturel/engobe, engobe noble. La reconnaissance
s'applique pour toutes les couleurs sur les tuiles rouge naturel.
Usine de production : Bilshausen.

Documentation

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Rapport d'essais '322030805-2' (18. Juli 2022)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.04 du 01.10.2015

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle aspect RG 4
Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2027
Date d'édition 15.11.2022
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4