



VKF Hagelschutz Nr. 32450

Inhaber /-in
Krannich Solar AG
Bodenackerstrasse 1
8957 Spreitenbach
Schweiz

Hersteller /-in
TSC PowerHome B.V.
1083HN Amsterdam
Netherlands

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt POWERXT®-xxxR-PM

Beschreibung Temperiertes Glas, Stärk 2,84 mm.
Zelltechnologie Monokristallin.
Rahmen Aluminium schwarz eloxiert, Rahmenhöhe 40 mm, Materialstärke 1,7 mm.
Anerkennung gilt für alle Modul-Typen, xxx bezeichnet die Leistung in Wp.
Der Rahmen wurde geprüft.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H385' (19. Oktober 2022)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.01.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch