



## VKF Hagelschutz Nr. 32471

**Inhaber /-in**

Lamilux Heinrich Strunz GmbH  
Ziehstrasse 2  
95111 Rehau  
Germany

**Hersteller /-in**

Lamilux Heinrich Strunz GmbH  
95111 Rehau  
Germany

**Gruppe**

114 - Dach - Lichtkuppeln

**Produkt**

Rechteckige Lichtkuppel System F100 in TIP Technologie (PET-G); Gruppe I und II

**Beschreibung**

Zweischalige Lichtkuppel aus Polyethylen-Teraphtalat Glykol mod. PET-G (Aussenschale).  
Aussenschale opal, Stärke = 3 mm.  
Innenschale klar, Stärke = 3mm.  
Rand mit PVC-Profil abgedeckt.  
Geprüft mit originalelem Aufsatzkranz.  
Anerkennung VKF Hagelschutz gilt für alle erhältlichen Grössen, Gruppen I und II.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '322111005-1' (14. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen**

10 Lichtkuppeln, Version 1.05 vom 01.06.2021

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

01.01.2023

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch