



## VKF Hagelschutz Nr. 32472

**Inhaber /-in**  
ERLUS AG  
Hauptstrasse 106  
84088 Neufahrn  
Germany

**Hersteller /-in**  
ERLUS AG  
84088 Neufahrn  
Germany

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel  
**Produkt** Ergoldsbacher Karat®

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe 270 x 420 mm, Stärke >11 mm.  
Oberfläche: alle erhältlichen Engoben.  
Farbe: alle erhältlichen Farben.  
Herstellerwerk: Neufahrn.  
Montage mit oder ohne Sturmklammern.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '322030801-3' (12. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 01.01.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch