



## VKF Hagelschutz Nr. 32481

**Inhaber /-in**

Montana Bausysteme AG  
Durisolstrasse 11  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

Montana Bausysteme AG  
5612 Villmergen  
Schweiz

**Gruppe** 128 - Fassade - Blechprofile

**Produkt** MFD B 22-8/349

**Beschreibung**

Montaform Design aus Stahlblech.  
Mindestdicke nominell mindestens = 1,00 mm.  
Beschichtung aus Polyester 25 µm.  
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm \* 60 mm, horizontaler Abstand Lattung  
700 mm.  
Verlegerichtung vertikal.  
Die Anerkennung gilt für die Farbe RAL 7016 (anthrazitgrau) und Glanzgrad matt  
glänzend.  
Kragarm wurde nicht geprüft.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 124-4' (8. November 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 03.02.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch