



## Protection contre la grêle AEAI n° 32490

**Demandeur**  
Stahlton Bauteile AG  
Hauptstrasse 131  
5070 Frick  
Schweiz

**Fabricant**  
Stahlton Bauteile AG  
5070 Frick  
Schweiz

**Groupe** 151 - Autre - Diverse

**Produit** Couvertines en béton renforcé de fibres de verre

**Description** La reconnaissance est valable pour :  
- couvertines Ecomur de types EB/EBJ et Ecomur Flex de types EB/EBJ  
- largeur entre 250 mm et 650 mm  
- longueur du rebord plié  $\leq$  150 mm  
- épaisseur  $\geq$  15 mm

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 131-2.1' (20. Dezember 2022), Confirmation du fabricant 'Sortimentsliste' (20. Dezember 2022)

**Conditions d'essais AEAI** 07 Fibres-Ciment, version 1.04 du 01.06.2021; 18 Façades en pierre, version 1.03 du 01.06.2014

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 5

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 27.01.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburgger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5