



VKF Hagelschutz Nr. 32491

Inhaber /-in
Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
5070 Frick
Schweiz

Hersteller /-in
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Schweiz

Gruppe 140 - Fassade - Mineralisch gebundene Platten
Produkt Fassadenelemente Ecomur flex aus Glasfaserbeton

Beschreibung Grossformatige Fassadenelemente aus Glasfaserbeton.
Materialstärken ≥ 18 mm.
Regelmässiger Befestigungsraster.
Die Anerkennung bezieht sich nur auf eine Prüfung der Platte. Allfällige Verbindungselemente, Fugen oder Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 131-3' (28. November 2023)

VKF Prüfbestimmungen 18 Steinfassade, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 27.01.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen


Martin Jordi


Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:
Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW --
Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW 5