



Protection contre la grêle AEAI n° 32491

Demandeur
Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
5070 Frick
Schweiz

Fabricant
Stahlton Bauteile AG
5070 Frick
Schweiz

Groupe 140 - Façade - Panneaux à liant minéral

Produit Éléments de façade Ecomur flex en béton de fibres de verre

Description Éléments de façade grand format en béton renforcé de fibres de verre.
Épaisseur du matériau ≥ 18 mm.
Trame de fixation régulière.
La reconnaissance concerne uniquement des essais effectués sur la plaque. Les éventuels raccords, joints ou bordures n'ont pas été testés.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 131-3' (28. November 2023)

Conditions d'essais AEAI 18 Façades en pierre, version 1.03 du 01.06.2014

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 27.01.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 5