



VKF Hagelschutz Nr. 32498

Inhaber /-in

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe 106 - Dach - Blechprofile

Produkt Swiss Panel SP 18 – SP 42

Beschreibung

Wellbandprofile aus Stahlblech. Verlegung im Dach.
Mindestdicke nominell mindestens = 1.00 mm.
Beschichtung aus Polyester 25 µm.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm * 60 mm, horizontaler Abstand Lattung
700 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Glanzgrad matt glänzend.
Kragarm wurde nicht geprüft.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 124-2' (29. September 2022)

VKF Prüfbestimmungen 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 03.02.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch