



VKF Hagelschutz Nr. 32499

Inhaber /-in

Montana Bausysteme AG
Durisolstrasse 11
5612 Villmergen
Schweiz

Hersteller /-in

Montana Bausysteme AG
5612 Villmergen
Schweiz

Gruppe 123 - Dach - Sandwichpaneele

Produkt MTD TL 85/1000 – MTD TL 185/1000

Beschreibung

Sandwich Dachelemente. Verlegung im Dach.
Dickenbereich 85 bis 185 mm. Bestehend aus beidseitigen Stahldeckschichten (nominelle Blechdicke aussen = 0.63 mm) mit 25 µm. Polyesterbeschichtung und innenliegendem PIR- Kern mit nomineller Rohdichte von 37 – 40 kg/m³.
Unterkonstruktion Holzlattung 40 mm * 60 mm, horizontaler Abstand Lattung 700 mm.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Glanzgrad matt glänzend.

Unterlagen

p+f expert ag: Prüfbericht 'H 124-3.1' (20. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen 20 Sandwichelement, Version 1.02 vom 01.06.2014

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 03.02.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch