



## VKF Hagelschutz Nr. 32532

**Inhaber /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
Eternitstrasse 3  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Eternit (Schweiz) AG  
8867 Niederurnen  
Schweiz

**Gruppe** 131 - Fassade - Faserzementplatten

**Produkt** Swisspearl Modula

**Beschreibung** Faserzementplatte als Stülpschalung (Fassadensystem).  
Format 8 mm \* 2500 mm \* 300 mm.  
Horizontale Fugen 6 mm überdeckt.  
Vertikale Fugen 6 mm mit EPDM-Band hinterlegt.  
Farbe grau.  
Befestigung mit Holzschrauben T20 4.8x38 mm Stahl A2.  
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm \* 60 (Feld)/120 (Stoss) mm, Achsabstand max. 600 mm.  
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

**Unterlagen** Egli Engineering AG: Prüfbericht '627\_3' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180\_3' (20. Dezember 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 09.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch