



Protection contre la grêle AEAI n° 32532

Demandeur
Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Fabricant
Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Groupe 131 - Façade - Panneaux en fibrociment

Produit Swisspearl Modula

Description Panneau en fibrociment pour bardage (système de façade).
Format 8 mm * 2500 mm * 300 mm.
Joints horizontaux recouverts 60 mm.
Joints verticaux 6 mm posés sur bande EPDM.
Couleur grise.
Fixation avec des vis à bois T20 4,8 * 38 mm acier A2.
Support en bois de conifères 27 mm * 60 (champ) / 120 (raccordement) mm, entraxe max. 600 mm.
La reconnaissance se réfère à un essai de la surface. Les éventuelles bordures n'ont pas fait l'objet d'essai.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'essais '627_3' (28. September 2016), Rapport d'expertise '1180_3' (20. Dezember 2022)

Conditions d'essais AEAI AEAI 07 « Panneaux en fibrociment » du 01.06.2014, version 1.03

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3*
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 3*

Remarques * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux.

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 09.03.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 3*