



VKF Hagelschutz Nr. 32533

Inhaber /-in
Eternit (Schweiz) AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen
Schweiz

Hersteller /-in
Eternit (Schweiz) AG
8867 Niederurnen
Schweiz

Gruppe 131 - Fassade - Faserzementplatten

Produkt Swisspearl Largo

Beschreibung Grossformatige Faserzementplatte (Fassadensystem).
Format 8 mm * 501 mm * 501 mm.
Vertikale Fugen 8 mm mit EPDM-Band hinterlegt.
Horizontale Fugen 8 mm mit L-Blech Aluminium.
Farbe grau.
Befestigung mit Holzschrauben Holzschrauben T20 4.8x38 mm Stahl A2.
Unterkonstruktion aus Nadelholz 27 mm * 60 (Feld)/120 (Stoss) mm, Achsabstand max. 600 mm.
Die Anerkennung bezieht sich auf eine Prüfung der Fläche. Allfällige Randabschlüsse wurden nicht geprüft.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '627_2' (28. September 2016), Gutachterliche Stellungnahme '1180_2' (20. Dezember 2022)

VKF Prüfbestimmungen 07 VKF Faserzement vom 1. 6. 2014, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.04.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch