



VKF Hagelschutz Nr. 32548

Inhaber /-in

Brillux GmbH und Co KG
Weseler Strasse 401
48163 Münster
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe

134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt

Brillux WDVS Prime (Grundputz t = 5,0 mm)

Beschreibung

Deckputz (Oberputz): Silicon-Putz KR K2 3649, Körnung = 2,0 mm, Stärke t = 2,0 mm (Herstellerangabe).
Bewehrung: WDVS Glasseidengewebe 3797.
Grundputz (Unterputz): Qjusion Organic SK 3726, Stärke = 5,0 mm (Herstellerangabe).
Gesamtputzstärke gemessen: zwischen 9,2 mm (Kante) und 7,2 mm (Fläche).
Unterputz gemessen: zwischen 6,2 mm (Kante) und 7,0 mm (Fläche).
Eckschiene: WDVS Gewebe-Eckschutzschiene 3763.
Dämmstoff: EPS Prime Dämmplatte 3813, Stärke = 100mm, verklebt mit Qju Klebeschaum 3700, Pulverkleber 3550.

Unterlagen

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '322042006-3' (20. November 2022)

VKF Prüfbestimmungen

08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2028

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

09.03.2023

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*