



## Protection contre la grêle AEAI n° 32608

**Demandeur**  
AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** M36 Tuile à pétrin

**Description** Tuile en terre cuite de Gettnau M36 (tuile à pétrin) pour pose en chevauchement.  
Taille env. 253 x 431 mm, longueur de couverture : env. 350 à 362 mm, largeur de  
couverture : env. 211 mm.  
Épaisseur dans la surface > 10,7 mm.  
L'essai a été réalisé avec une pose alignée bord à bord et une pose en quinconce.  
Couleur : Rouge nature.  
Usine de production : Gettnau.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 132-1' (8. Dezember 2022)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 4

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2028  
**Date d'édition** 28.04.2023  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4