



Protection contre la grêle AEAI n° 32618

Demandeur
Zürcher Ziegeleien AG
Eichwatt 1
8105 Regensdorf
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Arteso / Monteso

Description Tuile à pétrin coulissante/tuile à pétrin montagne coulissante en terre cuite pour une utilisation sur le toit
À géométrie égale, la tuile de toit Monteso est dotée en plus d'un dispositif stop-neige.
Dimensions : 470 x 300 mm, longueur de couverture : 360 mm - 400 mm, largeur de couverture : 255 mm.
Épaisseur mesurée dans la surface : 12,0 mm.
Pose alignée bord à bord ou pose en quinconce.
La reconnaissance est valable pour les couleurs rouge naturel / nuagé / brun.
Usine de production : Laufon / BL.

Documentation p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 137-1' (16. Februar 2023)

Conditions d'essais AEAI 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 28.04.2023
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4