



VKF Hagelschutz Nr. 32686

Inhaber /-in
Creaton GmbH
Dillinger Strasse 60
86637 Wertingen
Germany

Hersteller /-in
Creaton GmbH
86637 Wertingen
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt OPTIMA

Beschreibung Reformziegel , Tonziegel für überlappende Verlegung, in Reihe verlegt.
Größe: 262 x 444 mm, Decklänge: 350 mm - 380 mm,
Deckbreite: 221 mm - 223 mm.
Gemessene Stärke in der Fläche: 10 mm.
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: naturrot, braun matt, dunkelbraun, schiefer-ton, anthrazit, schwarz
Oberflächen: matt.
Herstellwerk: Höngeda.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 139-2' (27. April 2023)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.08.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch