



VKF Hagelschutz Nr. 32687

Inhaber /-in
Creaton GmbH
Dillinger Strasse 60
86637 Wertingen
Germany

Hersteller /-in
Creaton GmbH
86637 Wertingen
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt RUSTICO

Beschreibung Doppelmuldenfalzziegel, Tonziegel für überlappende Verlegung, in Reihe verlegt.
Größe: 225 x 405 mm, Decklänge: 328 mm - 348 mm,
Deckbreite: 198 mm - 201 mm.
Gemessene Stärke in der Fläche: 12 mm.
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: naturrot, kupferrot engobiert, toskana engobiert, altgrau engobiert.
Oberflächen: matt.
Herstellwerk: Wertingen.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 139-3' (27. April 2023)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.08.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 3 |

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch