



VKF Hagelschutz Nr. 32691

Inhaber /-in
Creaton GmbH
Dillinger Strasse 60
86637 Wertingen
Germany

Hersteller /-in
Creaton GmbH
86637 Wertingen
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt RATIO

Beschreibung Doppelmuldenfalzziegel, Tonziegel für überlappende Verlegung in Reihe.
Größe: 265 x 446 mm, Decklänge: 357 mm - 380 mm, Deckbreite:
221 mm - 225 mm.
Gemessene Stärke in der Fläche: 9 mm.
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.
Farbe: naturrot, engobiert in kupferrot, dunkelbraun, anthrazit. Oberfläche matt.
Farbe: schwarz glasiert. Oberfläche glänzend.
Herstellwerk: Höngeda.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 139-7' (1. Mai 2023)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.08.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3