



VKF Hagelschutz Nr. 32692

Inhaber /-in
Creaton GmbH
Dillinger Strasse 60
86637 Wertingen
Germany

Hersteller /-in
Creaton GmbH
86637 Wertingen
Germany

Gruppe 118 - Dach - Ziegel

Produkt MOTIO L-Type

Beschreibung Tonziegel für überlappende Verlegung im Verband.
Größe: 400 x 200 mm, Decklänge: 110 mm - 150 mm, Deckbreite: 400 mm.
Gemessene Stärke in der Fläche: 16 mm.
Die Prüfung wurde mit Verschraubung durchgeführt.
Die Anerkennung gilt für die Farben rotbunt, schwarz, umbrabraun, nussbraun,
blaubunt, grau, schieferon, schilfgrün.
Die Anerkennung gilt für die Oberflächen glatt, gebürstet, granuliert.
Herstellwerk: Höngeda.

Unterlagen p+f expert ag: Prüfbericht 'H 139-8' (5. Mai 2023)

VKF Prüfbestimmungen 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 01.08.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch