



## VKF Hagelschutz Nr. 32797

**Inhaber /-in**

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD  
Hengdian Industrial Zone, No. 42, Wansheng Street  
322118 Dongyang  
China

**Hersteller /-in**

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD  
322118 Dongyang  
China

**Gruppe** 121 - Dach - Photovoltaik Module

**Produkt** DMXXM10T-B54HSW/HBW/HBB

**Beschreibung**

PV-Modul.  
Doppelglasmodule, Glasstärke = 2 \* 2 mm.  
Rahmen Aluminium, nicht geprüft.  
Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen.  
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, ohne Rahmen.

**Unterlagen**

Beijing CGC Certification Center Co., Ltd. Zhejiang Branch: Prüfbericht 'CGCZJ-PVT-2023-243' (13. Juli 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

**Klassifikation  
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 01.11.2023  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch