



VKF Hagelschutz Nr. 32833

Inhaber /-in

Roofit Solar Energy OÜ
Härgmäe 21
13525 Tallinn
Estonia

Hersteller /-in

-

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt Roofit Velario

Beschreibung

PV-Module (gebäudeintegrierte Photovoltaik-Lösung) für das Dach.
Vorderglas aus eisenarmes Temperglas, Stärke = 3,2 mm.
Rückseite aus beschichtetem Metallblech, Stärke = 0,5 mm.
Rahmen aus galvanische beschichtetem Stahl, Stärke = 0,5 mm.
Montage: Doppelfalzmontage, auf Holzunterkonstruktion aufliegend.
Die Modulstösse (Doppelfalz) sind nicht Bestandteil der Anerkennung.
Anerkennung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf den Rahmen, auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

Unterlagen TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht 'DE23O1I9 001 ' (15. September 2023)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 27.10.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW -- | Mechanik | HW 4 |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 4 |

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch