



## VKF Hagelschutz Nr. 32847

**Inhaber /-in**

Lamilux Heinrich Strunz GmbH  
Zehstrasse 2  
95111 Rehau  
Germany

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

115 - Dach - Lichtband

**Produkt**

Lichtband-Rahmenkonstruktion für LAMILUX Lichtband B

**Beschreibung**

Lichtband-Rahmenkonstruktion für LAMILUX Lichtband B.  
Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil (Tragprofil unten).  
Abdeckprofil aus Aluminium (Stoss-Spanngurt), Breite = 60 mm, Stärke = 1,5 mm, Oberfläche Aluminium natur.  
Abdeckprofil aus Aluminium (Feld-Spanngurt), Breite = 38 mm, Stärke = 1,5 mm, Oberfläche Aluminium natur.  
Glasleiste aus Aluminium, Stärke = 1,7 mm, Oberfläche Aluminium natur.  
Beispielhafte Verglasung aus PC-Stegplatten, Stärke = 16 mm, mit EPDM-Streifen eingeklemmt. (nicht geprüft).

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '323040306-1' (4. Juli 2023)

**VKF Prüfbestimmungen**

11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015; 24 Lichtbänder, Version 1.03 vom 01.07.2018

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 2

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2028

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

27.10.2023

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5