



VKF Hagelschutz Nr. 32852

Inhaber /-in

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Rossdörfer Strasse 50
64372 Ober-Ramstadt
Germany

Hersteller /-in

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
64372 Ober-Ramstadt
Germany

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung
Produkt Wärmedämmverbundsystem Capatect Sockelflex Carbon

Beschreibung Deckputz: ThermoSan-Fassadenputz NQG, d = 2 mm.
Grundputz: Capatect Sockelflex Carbon, d = 5 mm.
Gesamtputzstärke (Deck- und Grundputz) > 7 mm.
Bewehrung: Capatect Gewebe 650, Maschenweite 4 x 4, einfach.
Dämmstoff: Dalmatiner Fassadendämmplatte, d = 100 mm.
Dämmplatte mechanisch mit flächenbündigen Dübeln befestigt.
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht 'IBS_315021703-4' (26. Mai 2015), Gutachterliche Stellungnahme
'320022604-2' (23. November 2020)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 20.10.2023
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch