



## VKF Hagelschutz Nr. 32930

**Inhaber /-in**

Axitec Energy GmbH & Co. KG  
Otto Lilienthal-Strasse 5  
71034 Böblingen  
Germany

**Hersteller /-in**

Axitec Energy GmbH & Co. KG  
71034 Böblingen  
Germany

**Gruppe**

121 - Dach - Photovoltaik Module

**Produkt**

AC-xxxTGM/108WB; AC-xxxTGM/108TB; AC-xxxTGM/108BB; AC-xxxTGB/108WB;  
AC-xxxTGB/108TB; AC-xxxTGB/108BB

**Beschreibung**

Monokristallines Photovoltaikmodul.  
Doppelglasmodul aus gehärtetem Glas, Stärken = 2 \* 1,6 mm.  
Doppelglasung gelagert in Rahmen aus Aluminium-Profilen eloxiert, Rahmenhöhe =  
30 mm, Rahmenstärke an der tragenden Stelle = 1,3 mm.  
Anerkennung gilt für alle Leistungsklassen (xxx steht für die jeweilige Leistung).

**Unterlagen**

TÜV Rheinland Solar GmbH: Prüfbericht 'DE23SDHU 001' (4. Dezember 2023)

**VKF Prüfbestimmungen**

25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 3

**Bemerkungen****Gültigkeitsdauer**

31.12.2029

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

01.02.2024

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch