



VKF Hagelschutz Nr. 32955

Inhaber /-in

Sabic Innovative Plastics BV
Plasticslaan 1
4612 PX Bergen op Zoom
Netherlands

Hersteller /-in

Sabic Innovative Plastics BV
4612 PX Bergen op Zoom
Netherlands

Gruppe 113 - Dach - Kunststoffplatten

Produkt LEXAN THERMOCLEAR LT2UV255X34

Beschreibung

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (5X structure sheet).
Format der geprüften Platte = 800 mm * 1000 mm.
Stärke der geprüften Platte = 25 mm.
Geprüfte Platte in Aluminium Rahmen gelagert.
Anerkennung gilt für alle Farben, Oberflächen und Glanzgrade.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H363' (3. März 2023)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.02.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 3*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch