



## VKF Hagelschutz Nr. 32956

**Inhaber /-in**

Sabic Innovative Plastics BV  
Plasticslaan 1  
4612 PX Bergen op Zoom  
Netherlands

**Hersteller /-in**

Sabic Innovative Plastics BV  
4612 PX Bergen op Zoom  
Netherlands

**Gruppe** 133 - Fassade - Kunststoffplatten

**Produkt** LEXAN THERMOCLEAR LT2UV255X34

**Beschreibung**

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (5X structure sheet).  
Format der geprüften Platte = 800 mm \* 1000 mm.  
Stärke der geprüften Platte = 25 mm.  
Geprüfte Platte in Aluminium Rahmen gelagert.  
Anerkennung gilt für alle Farben, Oberflächen und Glanzgrade.

**Unterlagen**

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H363' (3. März 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*

**Beurteilung**

Hagelwiderstand Aussehen HW 2\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2029

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

01.02.2024

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch