



VKF Hagelschutz Nr. 32960

Inhaber /-in

Sabic Innovative Plastics BV
Plasticslaan 1
4612 PX Bergen op Zoom
Netherlands

Hersteller /-in

Sabic Innovative Plastics BV
4612 PX Bergen op Zoom
Netherlands

Gruppe 133 - Fassade - Kunststoffplatten

Produkt LEXAN THERMOCLEAR LT2UV163TS27

Beschreibung

Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (3 wall tunnel sheet).
Format der geprüften Platte = 800 mm * 1000 mm.
Stärke der geprüften Platte = 16 mm.
Geprüfte Platte in Aluminium Rahmen gelagert.
Anerkennung gilt für alle Farben, Oberflächen und Glanzgrade.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H365' (3. März 2022)

VKF Prüfbestimmungen 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen HW 2*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.02.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| Lichtdurchlässigkeit | HW 3* | Mechanik | HW -- |
| Lichtabschirmung | HW -- | Wasserdichtheit | HW 5* |

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch