



## VKF Hagelschutz Nr. 32962

**Inhaber /-in**

Sabic Innovative Plastics BV  
Plasticslaan 1  
4612 PX Bergen op Zoom  
Netherlands

**Hersteller /-in**

Sabic Innovative Plastics BV  
4612 PX Bergen op Zoom  
Netherlands

**Gruppe** 133 - Fassade - Kunststoffplatten

**Produkt** LEXAN THERMOCLEAR LT2UV102RS17

**Beschreibung** Hohlkammerplatte aus Polycarbonat (2 wall rectangular sheet).  
Format der geprüften Platte = 800 mm \* 1000 mm.  
Stärke der geprüften Platte = 10 mm.  
Geprüfte Platte in Aluminium Rahmen gelagert.  
Anerkennung gilt für alle Farben, Oberflächen und Glanzgrade.

**Unterlagen** Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H366' (3. März 2022)

**VKF Prüfbestimmungen** 11 Kunststoffplatten, Version 1.04 vom 01.07.2015

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 1\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029  
**Ausstellungsdatum** 01.02.2024  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 4*	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch