



Protection contre la grêle AEAI n° 32980

Demandeur
MCR-e Sàrl
La Perraudettaz 5
1422 Grandson
Schweiz

Fabricant
-

Groupe 121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit BSM440M10-54HNNH 440w

Description Module photovoltaïque en verre.
Verre supérieur trempé, t = 2,0 mm ; verre inférieur trempé, t = 2,0 mm.
Module monté dans un cadre en aluminium.

Documentation -: Confirmation du fabricant '20240115' (15. Januar 2024)

Conditions d'essais AEAI Décision B Décision concernant l'attribution des éléments solaires examinés selon les normes EN à une classe de résistance à la grêle, version 1.04 du 01.11.2016;
Décision Commission du répertoire de protection éléments naturels (CRP)

Classification Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 22.01.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --