



VKF Hagelschutz Nr. 33022

Inhaber /-in
Solarmarkt GmbH
Neumattstrasse 30
5000 Aarau
Schweiz

Hersteller /-in
JA Solar GmbH
80807 München
Germany

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt JAM54D40-xxx/MB; JAM54D40-xxx/GB

Beschreibung Glas-Glas PV-Modul.
Oberes Glas gehärtet, t = 1,6 mm; unteres Glas gehärtet, t = 1,6 mm.
Modul in Rahmen aus Aluminium gelagert, Rahmenhöhe = 30 mm.
xxx bezeichnet die Leistung in Wp.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H452' (4. Januar 2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 08.03.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 3
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch