



VKF Hagelschutz Nr. 33025

Inhaber /-in
Winkler Solar GmbH
Räterweg 17
6800 Feldkirch
Austria

Hersteller /-in
-

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt VarioSol E

Beschreibung Thermischer Sonnenkollektor.
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG) 4,0 mm.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige
Randabdeckung oder die Unterkonstruktion.

Unterlagen -: Bestätigung Hersteller '20240123' (23. Januar 2024)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften
solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.04 vom 01.11.2016

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 16.02.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch