



VKF Hagelschutz Nr. 33026

Inhaber /-in

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
8645 Jona
Schweiz

Hersteller /-in

Geberit AG
2342 Ruše
Slovenia

Gruppe

151 - Andere - Diverses

Produkt

Energierückhalte-Ventil ERV

Beschreibung

Energierückhalte-Ventil für Dach- und Fassadenentlüftung aus Polypropylen-Copolymer PP-C.
Aussendurchmesser = 110 mm.
Höhe Haube = 250 mm.
Farbe = schwarz.

Unterlagen

FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '453-18/1' (26. April 2018); p+f expert ag: Gutachterliche Stellungnahme 'GU 103' (12. Februar 2024)

VKF Prüfbestimmungen

11 VKF Kunststoffplatten Version 1.04 vom 1. 7. 2015

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*

Bemerkungen

* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

01.01.2024

Ersetzt Dokument vom

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch