



Protection contre la grêle AEAI n° 33077

Demandeur

3S Swiss Solar Solutions AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Fabricant

3S Swiss Solar Solutions AG
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz

Groupe

121 - Toiture - modules photovoltaïques

Produit

TeraSlate Black 6DL-220.ST; TeraSlate Black 6DQ-160.ST; TeraSlate Black 6DM-145.ST; TeraSlate Black 6DS-105.ST

Description

Modules photovoltaïques sans cadre pour intégration au toit.
Verre solaire trempé (satiné), épaisseur = 5,0 mm.
Fixation des modules par crochets métalliques revêtus.

Documentation

SUPSI PVLab: Rapport d'essais "23-114/C-REP1-rev0" (12. Januar 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

**Classification
Evaluation**

Résistance à la grêle fonctionnalité RG 5
Résistance à la grêle aspect RG 5

Remarques**Durée de validité**

31.12.2029

Date d'édition

23.04.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG --