



## VKF Hagelschutz Nr. 33081

**Inhaber /-in**  
Kerakoll S.P.A.  
Via dell'Artigianato 9  
41049 Sassuolo  
Italy

**Hersteller /-in**  
Kerakoll S.P.A.  
41049 Sassuolo  
Italy

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Kit KlimaExpert High Performance EPS

**Beschreibung** Deckputz (Oberputz): Kerakover Kompact New, Stärke = 1,5 mm (Herstellerangabe).  
Bewehrung: Rinforzo V 50.  
Grundputz (Unterputz): Klima HP, Stärke = 5,0 mm (Herstellerangabe).  
Grundierung: Kerakover Acrilex Fondo.  
Gesamtputzstärke gemessen: zwischen  $\geq 8,0$  mm (Kante) und  $\geq 7,3$  mm (Fläche).  
Eckschiene: Angolare PVC.  
Dämmstoff: Expandiertes Polystyrol EPS, Stärke = 80 mm, mechanisch befestigt mit Tasselli KlimaExpert flächenbündig versenkt.

**Unterlagen** IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '321081801-1,Rev1' (12. Juni 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029  
**Ausstellungsdatum** 23.04.2024  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch