



VKF Hagelschutz Nr. 33082

Inhaber /-in
Kerakoll S.P.A.
Via dell'Artigianato 9
41049 Sassuolo
Italy

Hersteller /-in
Kerakoll S.P.A.
41049 Sassuolo
Italy

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Kit KlimaExpert High Performance MW – Konfiguration 1

Beschreibung Deckputz (Oberputz): Kerakover Silox Finish, Stärke = 1,5 mm (Herstellerangabe).
Bewehrung: Rinforzo V 50.
Grundputz (Unterputz): Klima HP, Stärke = 5,0 mm (Herstellerangabe).
Grundierung: Kerakover Silox Fondo.
Gesamtputzstärke gemessen: zwischen $\geq 8,8$ mm (Kante) und $\geq 7,8$ mm (Fläche).
Eckschiene: Angolare PVC.
Dämmstoff: Mineralwolle, Stärke = 80 mm, mechanisch befestigt mit Tasselli
KlimaExpert flächenbündig versenkt.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '321081801-2,Rev1' (12. Juni 2023)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 4*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 4*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 23.04.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch