



## Protection contre la grêle AEAI n° 33110

**Demandeur**  
AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 118 - Toiture - Tuiles

**Produit** Tuile flamande P36

**Description** Tuile en terre cuite de Gettnau P36 (tuile flamande) pour pose en chevauchement.  
Dimensions : env. 265 x 435 mm, longueur de couverture : env. 350 mm à 362 mm,  
largeur de couverture : env. 213 mm.  
Épaisseur dans la surface : > 13,5 mm (mesurée).  
Couleurs : rouge naturel, brun, anthracite.  
Usine de fabrication : Gettnau.

**Documentation** p+f expert ag: Rapport d'essais 'H 157-1' (15. März 2024)

**Conditions d'essais AEAI** 01 Tuiles et tuiles en béton, version 1.05 du 01.02.2021

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 4

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2029  
**Date d'édition** 26.05.2024  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG --
Protection de lumière	RG --	Étanchéité	RG 4