



## VKF Hagelschutz Nr. 33113

**Inhaber /-in**  
AGZ Ziegeleien AG  
Ziegelei  
6142 Gettnau  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
-

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** BA Biberschwanzziegel antik

**Beschreibung** Gettnauer Tondachziegel Biberschwanz antik für Einfach- und Doppeldeckung.  
Grösse: ca. 171 mm x 365 mm bis 395 mm, Mittlere Deckmasse Länge = 150 mm,  
Breite = ca. 170 mm.  
Stärke in der Fläche > 18,9 mm (gemessen).  
Farben: Naturrot 06 2023.  
Herstellerwerk: Gettnau.

**Unterlagen** p+f expert ag: Prüfbericht 'H 157-3' (27. März 2024)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Aussehen HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2029  
**Ausstellungsdatum** 26.05.2024  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch