



Protection contre la grêle AEAI n° 33118

Demandeur

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD
Hengdian Industrial Zone, No. 42, Wansheng Street
322118 Dongyang
China

Fabricant

Hengdian Group DMEGC Magnetics CO., LTD
322118 Dongyang
China

Groupe 121 - Toiture - Modules photovoltaïques

Produit DMXXXM10T-54HSW/HBW
DMXXXM10T-54HSW-V/HBW-V

Description Modules photovoltaïques DMEGC Solar, avec cellules monocristallines.
Verre trempé, épaisseur = 3,2 mm.
Cadre en aluminium, hauteur = 30 mm.
La reconnaissance est valable pour toutes les classes de performance.
La reconnaissance porte sur la partie solaire et le cadre.
« XXX » indique la classe de performance du module.

Documentation SUPSI PVLab: Rapport d'essais '23-153/A-REP1-rev0' (30. Januar 2024)

Conditions d'essais AEAI 25 Modules Photovoltaïques, version 1.03 du 01.11.2016

Classification Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2029
Date d'édition 26.05.2024
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

| | | | |
|-----------------------|-------|------------|-------|
| Translucidité | RG -- | Mécanique | RG 4 |
| Protection de lumière | RG -- | Étanchéité | RG -- |