



VKF Hagelschutz Nr. 33124

Inhaber /-in
Regazzi SA
Via alle Gerre 1
6596 Gordola
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 145 - Fassade - Rollladen Systeme

Produkt Regasicur 25

Beschreibung Rollladenprofil Regacomact, mit Mikroperforation, aussen abrollend. Rollgeformtes Aluminium, Bandstärke = 1,2 mm, Profilbreite = 25 mm, Abschluss seitlich (jede zweite Lamelle) mit Stabgleitern aus Kunststoff (nicht geprüft). Profile nicht gefüllt. Oberfläche Rollladen hoch glänzend, Farben ultramarinblau, schwarz, weiss (anodisiert oder thermolackiert). Die Anerkennung gilt für die geprüften Farben. Endschiene mit Geräuschkämpfungseinlage und Anschlagwinkeln aus anodisiertem oder thermolackiertem Aluminium. Führungsschiene seitlich anodisiertem oder thermolackiertem Aluminium. Die Anerkennung bezieht sich auf das System (Rollladen, Endschiene, Führungsschiene).

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H441' (12. Januar 2024)

VKF Prüfbestimmungen 02 Rollladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 2

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 23.05.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW 5	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch