



VKF Hagelschutz Nr. 33125

Inhaber /-in
Regazzi SA
Via alle Gerre 1
6596 Gordola
Schweiz

Hersteller /-in
-

Gruppe 145 - Fassade - Rollladen Systeme

Produkt Regaroll, Regapak

Beschreibung Rollladenprofil Regaroll, beweglichen Stäbe - Ausführung 9 mm, aussen abrollend. Rollladenprofil Regapak, beweglichen Stäbe - Ausführung 9 mm, aussen gefaltet. Rollgeformtes Aluminium, Bandstärke = 0,4 mm, Profilbreite = 40 mm, Abschluss seitlich (jede zweite Lamelle) mit Stabgleitern aus Kunststoff (nicht geprüft). Profile nicht gefüllt.
Oberfläche Rollladen thermolackiert glänzend, Farbe Weiss. Die Anerkennung gilt für die geprüfte Farbe.
Endschiene mit Geräuschkämpfungseinlage und Anschlagwinkeln aus anodisiertem Aluminium.
Führungsschiene seitlich aus Aluminium.
Die Anerkennung bezieht sich auf das System (Rollladen, Endschiene, Führungsschiene).

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H442' (28. November 2023)

VKF Prüfbestimmungen 02 Rollladen, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 1

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 23.05.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 4
Lichtabschirmung	HW 3	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch