



## Protection contre la grêle AEAI n° 33125

**Demandeur**  
Regazzi SA  
Via alle Gerre 1  
6596 Gordola  
Schweiz

**Fabricant**  
-

**Groupe** 145 - Façade - Systèmes de volets roulants

**Produit** Regaroll, Regapak

**Description**

Lames de volet roulant Regaroll, lames mobiles – version 9 mm, avec déroulement vers l'extérieur.  
Lames de volet roulant Regapak, lames mobiles – version 9 mm, stockage par empilement, avec déroulement vers l'extérieur.  
Aluminium, profils courbés, épaisseur de bande = 0,4 mm, largeur des lames = 40 mm, extrémités (une lame sur deux) munies d'un embout en plastique (pas soumis aux tests). Lames sans remplissage.  
Volets roulants avec finition thermolaquée brillante de couleur blanche. La reconnaissance est valable uniquement pour la couleur testée.  
Lame finale avec profil antibruit et équerres de butée en aluminium anodisé.  
Coulisses latérales en aluminium.  
La reconnaissance porte sur le système (volets roulants, lames finales, coulisses latérales).

**Documentation** Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'H442' (28. November 2023)

**Conditions d'essais AEAI** 02 Volets roulants, version 1.03 du 01.06.2014

**Classification** Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3  
**Evaluation** Résistance à la grêle aspect RG 1

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2029  
**Date d'édition** 23.05.2024  
**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

Martin Jordi

Cornelia Humm

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 4
Protection de lumière	RG 3	Étanchéité	RG --