



VKF Hagelschutz Nr. 33138

Inhaber /-in

JA Solar GmbH
Lyonel-Feiningergasse 28
80807 München
Germany

Hersteller /-in

-

Gruppe 121 - Dach - Photovoltaik Module

Produkt JAM72S30-LR

Beschreibung PV-Modul.
Abdeckung aus gehärtetem Glas, Stärke > 3,2 mm, in Aluminiumrahmen gelagert.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige
Randabdeckung und die Unterkonstruktion.

Unterlagen Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'H449' (12. März 2024)

VKF Prüfbestimmungen Beschluss B Beschluss für die Zuordnung von nach IEC- und ISO-Normen geprüften
solaren Elementen zu einer Hagelwiderstandsklasse, Version 1.05 vom 01.5.2024

**Klassifikation
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 02.05.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --