



VKF Hagelschutz Nr. 33247

Inhaber /-in
Sto AG
Südstrasse 14
8172 Niederglatt
Schweiz

Hersteller /-in
Sto SE Co. KGaA
79780 Stühlingen
Germany

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt StoTherm Vario mit Unterputz StoLevell Uni und Stolit

Beschreibung Anstrichsystem StoColor Dryonic über Deckputz, Farbe weiss.
Deckputz (Oberputz): Stolit K2 (organisch).
Bewehrung: Sto-Glasfasergewebe.
Grundputz (Unterputz): StoLevell Uni, t = 6 mm (trocken).
Gesamtputzstärke gemessen: zwischen t > 8 mm (Kante) und t > 8 mm (Fläche).
Kantenschutz: Sto-Gewebewinkel Strong mit Gewebeumschlag.
Dämmstoff: Sto-Dämmplatte PS15SE, t = 100 mm, befestigt mit StoThermodübel mit EPS-Rondelle.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '1187.02_2' (3. April 2023)

VKF Prüfbestimmungen 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 3*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 30.07.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch