



VKF Hagelschutz Nr. 33308

Inhaber /-in

Lottmann Fensterbänke GmbH
Eisenstrasse 9
4462 Reichraming
Austria

Hersteller /-in

-

Gruppe 149 - Fassade - Naturstein, Klinker und Feinsteinzeug

Produkt Helopal puritamo

Beschreibung Gussmarmor für Fensterbänke/Fensterbank, Mauerabdeckungen und Sockelplatten.
Materialzusammensetzung: 80% Marmormehl, 20% Polyesterharz.
Stärke t = 17 mm.
Farben und Oberflächen: 210M, Kiesel; 230M, Weiss; 250M, Graphit.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:
Prüfbericht '323070302-1' (9. April 2024)

VKF Prüfbestimmungen 15 Fenster- und Türläden, Version 1.03 vom 01.06.2014; 18 Steinfassade, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 5*

Bemerkungen * Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 20.09.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch