



## VKF Hagelschutz Nr. 33319

**Inhaber /-in**

Grün statt Grau Forschungs- und Innovations GmbH  
Favoritenstrasse 50  
1040 Wien  
Austria

**Hersteller /-in**

-

**Gruppe**

108 - Dach - Dichtungsbahnen (Systemprüfung)

**Produkt**

Gründach mit Einschichtaufbau Bitumenmodell-Elastomer

**Beschreibung**

Produkte gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 8 – Bitumenbahnen für Gründächer.

Aufbau 1:

Elastomerbitumenbahnen: Untere Lage: E-KV-4 wf gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 8 – Bitumenbahnen für Gründächer Obere Lage: E-KV-5 wf gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 8 – Bitumenbahnen für Gründächer.

Aufbau 2:

Plastomerbitumenbahnen: Untere Lage: E-4 sk gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 5 – Bitumenbahnen für Unter[1]und Zwischenlagen von mehrlagigen Systemen Obere Lage: P-KV-5 wf gemäß ÖNORM B 3660, Tabelle 8 – Bitumenbahnen für Gründächer.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '323062802-1,Rev1' (6. Juni 2024)

**VKF Prüfbestimmungen**

09 Dichtungsbahnen, Version 1.04 vom 01.04.2020

**Klassifikation  
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5\*

**Bemerkungen**

\* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2029

**Ausstellungsdatum**

20.09.2024

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW --

Mechanik HW --

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW --

Lichtabschirmung HW --

Wasserdichtheit HW 5\*

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW --

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch