



## VKF Hagelschutz Nr. 33400

**Inhaber /-in**

ArcelorMittal Construction Suisse SA  
Industriestrasse 19  
8112 Otelfingen  
Schweiz

**Hersteller /-in**

ArcelorMittal Construction Austria GmbH  
4501 Neuhofen an der Krems  
Austria

**Gruppe** 106 - Dach - Blechprofile

**Produkt** TRAPEZ 39/333

**Beschreibung**

Trapezblech in den Dicken: 0,63 mm; 0,75 mm; 0,88 mm; 1,00 mm.  
Profilhöhe: 39 mm, Profilbreite 333 mm.  
Die Prüfung umfasst auch den Stossbereich (Überlappung von 2 Trapezblechen).  
Stahlgüte: Mindestens S320 GD oder höher.  
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und Oberflächen.  
Unterkonstruktion Holz. Die Anerkennung gilt für alle Sparrenabstände.

**Unterlagen**

IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.:  
Prüfbericht '322122008-1' (4. September 2023)

**VKF Prüfbestimmungen** 06 Blech, Version 1.02 vom 01.06.2014

**Klassifikation**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 5  
Hagelwiderstand Aussehen HW 2

**Bemerkungen**

\* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf die Wasserdichtheit schadensfrei.

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2029

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum**

04.09.2024

**Ersetzt Dokument vom**

-

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch