



VKF Hagelschutz Nr. 33401

Inhaber /-in
FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3
5505 Brunegg
Schweiz

Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG
5505 Brunegg
Schweiz

Gruppe 143 - Fassade - Türen und Tore

Produkt FST-Haustürsysteme mit Aluvorsatzschale

Beschreibung Einflügelige Feuerschutztür (Aussentür) aus Holz nach aussen oder aussen öffnend. Typ 1 Urbanum mit Aluvorsatzschale, vollflächiger Glaseinsatz optional möglich. Holztür (Rohling): Aluminiumprofil (Stärke = 3 mm) mit Kunststoffclips auf Türblatt aufgeclipst. Holzblockzarge: Aluminiumprofil (Stärke = 3 mm) mit Kunststoffclips auf Türblatt aufgeclipst. Glaseinsatz (optional): Aussenseite VSG-Scheibe (Stärke = 9 mm). Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben. Die Anerkennung gilt für Türdicken von 51 mm bis 100 mm. Die Anerkennung gilt für alle Beschlagsysteme, welche in den Brandschutz-Zulassungen der FeuerschutzTeam AG enthalten sind.

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '324043003-1,Rev1' (11. September 2024), Gutachterliche Stellungnahme '324043003-4' (17. September 2024)

VKF Prüfbestimmungen 16 Fenster- und Türprofil, Version 1.03 vom 01.06.2014

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Aussehen HW 3

Bemerkungen * Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf die Wasserdichtheit schadensfrei.

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 11.09.2024
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Cornelia Humm

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch